


Förutsättningar / Lösning


Idrottshall där närvaron detekteras av en IR-detektor som styr belysningen.



IR-detektorn **PD-231** med standardlins 15 detekterar närvaro i hallen och släcker belysningen när närvaro uteblir. För optimal detektering och komfort ska detektorn monteras på rätt plats så att den inte skyms av dörrarna eller utrustning i hallen.

Manuell tändning/släckning via tryckknapp och automatisk släckning när närvaro upphör. Kontrollera i manualen så att inte maxeffekten för PS-230 överskrids! Om maxeffekten överskrids ska kontaktor användas. Se applikation "Större idrottshall B".

Kopplingsexempel



Inställning i PS-230:
Kontaktorbygel: Direct

Inställning i PD-231:
Mode bygel: Man
Time: 5 min (ställbar 0-20 min)
Sens: Klockan 2
Light: Off

Produkt	Best. nr	E-nr
Närvaropaket PD-230	18500	13 060 73